



**ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОТРАДНЕНСКОЕ**
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

д. Путилково, д.11, Красногорский р-н,
Московская область, 143441

Тел./факс: (498) 692-10-43, (498) 692-10-11

E-mail: otr.tu@yandex.ru

02.04.2019 № 14/ЛПГ
на № _____ от _____

Председателю ТСЖ «Путилково-Люкс»
Саркиян Е.Г.

Уважаемая Евгения Георгиевна!

На Ваше обращение от 27.03.19 г. №14/ЛПГ по вопросу качества ГВС в доме №1 по ул. Томаровича сообщаю, что сотрудниками территориального управления Отрадненское 29.03.19 г. была проведена проверка и сняты показания параметров теплоносителя на ЦТП №2, составлен акт (прилагается). Получены разъяснения ПАО «Красногорская теплосеть», что согласно суточным ведомостям показаний приборов учета, при осуществлении поставки ГВС от ООО «Самолет Энерго» зафиксированы нарушения качества поставляемой тепловой энергии (ГВС).

Администрацией территориального управления Отрадненское направлено письмо ООО «Самолет Энерго» о необходимости в кратчайшие сроки устранить причины нарушения нормативных показателей качества поставляемой горячей воды.

По вопросу введения в эксплуатацию пристроенной к дому №1 котельной, в ПАО «Красногорская теплосеть» направлен запрос о возможности и целесообразности запуска данной котельной. О результатах Вам будет сообщено дополнительно.

Начальник

В.А. Цуканов

АКТ обследования
«29» марта 2019 года.

Мы, нижеподписавшиеся, провели комиссионное обследование:

вводных параметров теплоцентрали
на УТТ-2 дер. Пучиньково в 10.00 час

В ходе осмотра установлено:

1. Подающий трубопровод (ввод теплоцентрали на УТТ-2):

$$P = 8 \text{ кгс/см}^2$$

$$t = 69^\circ \text{C}$$

2. Обратный трубопровод (теплоцентрали на УТТ-2)

$$P = 4,9 \text{ кгс/см}^2$$

$$t = 48^\circ \text{C}$$

3. Параметры ГВС к потребителю:

- подающий трубопровод

$$P = 7,6 \text{ кгс/см}^2$$

$$t = 61^\circ \text{C}$$

- обратный трубопровод

$$P = 6,6 \text{ кгс/см}^2$$

$$t = 54^\circ \text{C}$$

Во время осмотра осуществлялась (не осуществлялась) фотофиксация, фотоснимки которой являются приложением к данному акту.

Организация, должность, тел.	Подпись	Ф.И.О.
Представитель тер.упр. Отрадненское Наг. 3 ^{го} района теплосети г. Пучиньково		Кириллов А. В.
Слесарь-ремонтник ПАО "Кр. теплосеть"		Леонов Д. В.
		Медведев А. Н.

Отметка об ознакомлении с актом присутствующих и участвующих в осмотре с их подписями: