



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ВОДОКАНАЛ

г. Красногорск, ул. Ленина, д. 62.
тел. (495) 562-00-63, факс. (495) 563-09-11
эл. почта: vodokanal@krasnogorsk.ru

№ 1-103 от 16.06.2017 год
На исх. № от 2017 года
16/1-20 от 07.06.2017г.

Заместителю Главы Администрации
городского округа Красногорск -
начальнику территориального
управления Отраденское
В.А.Цуканову

Уважаемый Владимир Афанасьевич!

На обращение жителей д. Путилково с жалобами на качество воды сообщаю, что в процессе инвентаризации муниципального имущества по территориальному управлению Отраденское, при передачи его по договору аренды в ОАО «Водоканал» с 01.06.2017 г, было установлено:

- в срочном порядке требуется производство работ по промывке и прочистке накопительного резервуара чистой воды на ВЗУ;
- необходимо восстановление работы станции обезжелезивания;
- требуется в срочном порядке проведение регламентных работ на установках по обезжелезиванию воды;
- при обследовании наружных водопроводных сетей выявлены нарушения «закольцовок» и требуется проведение работ по восстановлению гидравлических параметров сетей;
- длительное время не проводились профилактические промывки и прочистки водопроводных сетей и в срочном порядке требуется их выполнение.

Службам ОАО «Водоканал» дано указание в срок до 31.07.2017 г. в полном объеме устранить все выявленные замечания. По окончании работ в обязательном порядке произвести контрольные отборы проб и анализы воды на соответствии требованиям СанПин по адресам указанных в заявлениях жителей.

Одновременно сообщаем, что с целью перспективного развития системы водоснабжения и улучшения качества воды в д. Путилково в период 2017 – 2018 гг. запланировано за счет инвестиционных средств закончить работы по строительству и вводу в эксплуатацию 2-х резервуаров на территории ВЗУ, и обеспечить покупку дополнительных объемов воды от источника водоснабжения г. Москвы.

Генеральный директор


П.М.Шейкин